



PIANTA 1:50

Sezione A-A 1:50

Sezione B-B 1:50

Dati tecnici:  
 Impianto idroelettrico Tomè :  
 Salto lordo di concessione  $H_L = 991,75$  m  
 Portata di dimensionamento  $Q_d = 260$  l/s  
 Potenza lorda  $P_L = 1050$  kW  
 Turbina: Pelton ad asse orizzontale  
 Portata di dimensionamento  $Q_d = 260$  l/s  
 Salto netto  $H_n = 945,00$  m  
 Potenza nominale  $P_n = 2170$  kW  
 Giri minuto  $U_n = 1000$  g/min.

Descrizione modifiche	Viso	Prog.	Dis.	Data

CEL LAVIZZARA SA  
 6694 Prato Sornico

Impianto idroelettrico Tomè

Progetto definitivo

Centrale

Piano di disposizione  
 Pianta e sezioni scala 1:50

Ottobre 2014

IM	IM MAGGIA ENGINEERING SA	No. IM	11.1785.41-010
	INGEGNERI CONSULENTI	Data	Dis.
	VIA S. FRANCESCO 3 - 06161 LOCALINO 1	Prog.	Viso
	TEL. +41 (0)71 756 66 11	Dis. 2014	Zip
		Dis.	Dis.
		Dis.	Dis.